



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ZŁOTORYI

HK.9022.2.8.2025.NS

Złotoryja, 2025-03-12

## KOMUNIKAT z dnia 12 marca 2025 r. o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotoryi informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu sieciowego w Złotoryi, zaopatrującego w wodę mieszkańców części **miasta Złotoryja tj. ulic: Legnicka (od numeru 31-49 oraz 42-56), Parkowa, Broniewskiego, Lipowa, Gwarków, Akacyjowa, Kasztanowa, Miłosza, Bolesława Wysokiego, Brzozowa, Granitowa, Kopaczy, pl. Sprzymierzeńców (6, 7, 10)** stwierdzono obecność bakterii z grupy coli w ilości 4 jtk [1;13] w 100 ml (wartość parametryczna 0 jtk /100ml).

Przy obecnym zanieczyszczeniu mikrobiologicznym wody **obowiązuje zakaz wykorzystywania wody do picia, przygotowywania posiłków, mycia naczyń kuchennych, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, kąpieli i mycia zębów.**

Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych tj. splukiwania toalet oraz prac porządkowych (np. mycia podłóg).



Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).

**Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.**

Dane osoby podpisującej:

**Ewa Cwynar**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotoryi  
(Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Złotoryi)

*pismo wydane w postaci elektronicznej, podpisane  
kwalifikowanym podpisem elektronicznym*



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Złotoryi  
ul. Stanisława Staszica 22, 59-500 Złotoryja  
e-mail: [psse.zlotoryja@sanepid.gov.pl](mailto:psse.zlotoryja@sanepid.gov.pl) tel. 76 878-78-31, fax 76 878-34-33  
<https://www.gov.pl/web/psse-zlotoryja>  
adres skrytki ePUAP: /PSSEZ/SkrytkaESP, adres do e-Doręczeń: AE:PL-63040-77320-VHESU-33